



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

Предписание № 06/32-2-20
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.02.2024 года № 06/32-2-20

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»

(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области Пузановой Светланой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 80 г. Челябинска» 454092 г. Челябинск,
ул. Елькина, 88 (указать наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности) выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 28 Федерального
закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Раздел 6,
табл. 6.1 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

- Площади кабинетов информатики не соответствуют гигиеническим требованиям, в каждом кабинете установлено по 12 рабочих мест, оборудованных стационарными компьютерами (№№ 301, 302, 317) и ноутбуками в кабинете № 313. В кабинетах №№ 301, 302 на одно рабочее место, оборудованное персональным компьютером приходится 4 кв. м, в кабинетах №№ 313, 317 на одно рабочее место приходится 2 кв. м и 3 кв. м соответственно, что не соответствует требованиям Раздела 6, табл. 6.1 Сан ПиН 1.2.3685-21, где на одно рабочее место, оборудованное персональным компьютером, необходимо не менее 4,5 кв. м.
- На 1 и 3 этажах в коридорах на радиаторах системы отопления частично отсутствуют ограждающие устройства, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению « Гимназия №80 г. Челябинска»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

в срок до 01.09.2025 года выполнить следующие мероприятия:

1. Оборудовать компьютерные классы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
2. Оборудовать все отопительные приборы ограждающими устройствами, которые должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Законного представителя (руководителя) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

« Гимназия №80 г. Челябинска», 454092 г. Челябинск, ул. Елькина,88.(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г.Челябинск, переулок Островского, 14 каб. 102, тел. 791-27-93, факс:rosnp-06@chel.surnet.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «10» октября 2024года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный
специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков



С.В.Пузанова

С предписанием ознакомлен(а)
« 22 » февраля 2024года



(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: